Waterschap Brabantse Delta

Fractie P.v.d.A.
De heer H. Verbeem, fractievoorzitter
per e-mail

Uw schrijven van	:	
Uw kenmerk	:	
Zaaknummer	:	81068
Ons Kenmerk	:	82062
Behandeld door	:	de heer mr. A. Merks
Doorkiesnummer	:	076 564 10 62
Datum	:	10 december 2019
Verzenddatum	:	

11 DEC. 2019

Onderwerp: asbest

Geachte heer Verbeem,

Bij boven aangehaalde brief stelt u ons vragen over asbesthoudende kit in rioleringsbuizen in Tilburg. U heeft ook aangegeven dat u uw vragen stelt op grond van art 60 Reglement van Orde algemeen bestuur. Wij hebben uw brief behandeld in onze vergadering van 10 december 2019 en besloten u als volgt te antwoorden.

Wij merken op dat wij de aanwezigheid van asbest onze serieuze aandacht heeft. In de bedrijfsvoering worden er dan ook de nodige maatregelen hiervoor getroffen.

Wat is de rol van het waterschap in de Tilburgse kwestie? Hoe lang is dit bekend? Het gaat immers ook om delen binnen ons gebied (oa Tilburg-West en De Blaak) waar de riolering in deze periode is aangelegd.
Antwoord
Het waterschap heeft geen rol in deze Tilburgse kwestie. De (vrijverval) riolering is in eigendom van de gemeente. Aanleg, onderhoud en renovatie vallen dan onder de verantwoordelijkheid van de gemeente. Er komt ook geen asbest vrij in het riool. Asbesthoudende kit is namelijk hechtgebonden materiaal waardoor dit geen direct risico vormt in het gebruik van het object.

Zijn er vermoedens cq aanwijzingen dat deze kit ook gebruikt is bij buizen elders in ons gebied?
Antwoord
Of er bij andere gemeenten in ons beheergebied meer buizen zijn toegepast met asbesthoudende kit is ons niet bekend. Als waterschap hebben wij geen toegang tot de beheerpakketten van de gemeenten. In het afvalwatertransportsysteem van Waterschap Brabantse Delta is geen asbesthoudende kit aanwezig. Het persleidingensysteem bestaat uit andere materialen als gres en de afdichtingringen in koppelingen bestaan uit natuurrubber of synthetisch/ neopreen rubber.

Asbest kan een serieus probleem zijn. Is er een inventarisatie van asbestrisico's mbt de assets, gebouwen en kunstwerken? Hoe wordt hiermee in de praktijk omgegaan?
Antwoord
Wat betreft de aanpak van de asbestproblematiek binnen ons eigen waterschap kunnen wij u het volgende melden:

- Bij bouwprojecten (nieuwbouw of renovatie) vinden standaard asbestinventarisaties plaats en de daaruit volgende acties (saneringen) worden meteen conform de wettelijke regels uitgevoerd.

- In 2017 is er door de afdeling Onderhoud een steekproef uitgevoerd op alle soorten objecten van het waterschap (zowel watersystemen als waterketen) die gebouwd of verbouwd zijn vóór 1994. In 2018 zijn de in de steekproef gesignaliseerde spoedeisende zaken gesaneerd omdat het hier risicovolle asbesthoudende materialen betrof (Deze materialen zijn niet-hechtgebonden en vormen een potentieel risico voor mogelijke blootstelling aan asbestvezels). Op basis van de aanbevelingen vanuit de steekproef is in 2018 ook een Project Startdocument opgesteld voor het uitvoeren van asbestinventarisaties op alle objecten van het waterschap van vóór 1994 en het uitvoeren van saneringen. Op deze wijze worden door de organisatie projectmatig alle potentiële asbestbronnen aangepakt.

Waterschap Brabantse Delta
Postbus 5520, 4801 DZ Breda T 076 564 10 00 F 076 564 10 11
E info@brabantsedelta.nl I www.brabantsedelta.nl K.v.K.nr: 51 181 584
IBAN NL88 NWAB 0636 7592 02 BIC NWABNL2GXXX BTW.nr: NL812566762B01

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Overeenkomstig het reglement van orde algemeen bestuur worden uw vragen en ons antwoord geagendeerd als ingekomen stuk voor de vergadering van het algemeen bestuur op 18 december 2019, en geplaatst op de website van het waterschap.

Hoogachtend,
Het dagelijks bestuur,
De dijkgraaf

drs. C.J.G.M. de Vet

De secretaris-directeur

dr. A.F.M. Meuleman